

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР
(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 32/1/14

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЗАМА» С. ЭНГЕЛЬ-ЮРТ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЗАМА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Межидов Х.А.* Отдел надзорной деятельности и про- № 32
филактической работы по Гудермес-
скому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по ЧР
(наименование органа ГПН)

от « 31 » марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 29 » апреля 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 29 » апреля 2021 г.

проведена проверка

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан Сулейманович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 1 «ЗАМА» С. ЭНГЕЛЬ-ЮРТ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЗАМА»), с. Энгель-Юрт, ул. А. Чеченского 82

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Заведующий Сайпулаева Таус Юсуповна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприимания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Лицо, допущенное к работе на объекте защиты без прохождения дополнительного профессионального образования отправить на обучение. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "ЗАМА")	Правила противопожарного режима в РФ: пункт 3.	11.08.2021	
2	Руководителю организации обеспечить проведение повторной обработки деревянных конструкций. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "ЗАМА")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 13	11.08.2021	
3	Руководителю организации обеспечить пищеблок инструкцией о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. (Пищеблок)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 2	11.08.2021	
4	Руководителю организации обеспечить гладильную инструкцией о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. (Гладильная)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 4	11.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2021 г.

(квартал, месяц).

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Гудермескому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан Сулейманович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » апреля 2021г.

Предписание для исполнения получила:

✓ *Сайтупов Саид* (подпись)
сад №1
«Зама»

« 29 » апреля 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.



Заведующий Сайтулаева Т.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)