

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР
(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/1/6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЗАМА» С. ЭНГЕЛЬ-ЮРТ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЗАМА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Межидов Х.А. Отдел надзорной деятельности и про- № 35
филактической работы по Гудермес-
скому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по ЧР
(наименование органа ГПН)

от « 21 » февраля 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин.
« 12 » марта 2020 г. по 11 ч 30 мин. « 12 » марта 2020 г.

проведена проверка

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан Сулейманович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 1 «ЗАМА» С. ЭНГЕЛЬ-ЮРТ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЗАМА»), с. Энгель-Юрт, ул. А. Чеченского 82
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующий Сайпулаева Таус Юсуповна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

без
ТВ

	вой зал)			
8	На объекте защиты оборудовать светильник колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.(Кабинет № 130)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	30.04.2020	
9	На объекте защиты оборудовать распределительную коробку электропроводов защитной крышкой.(Мед. кабинет)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 42	30.04.2020	
10	На объекте защиты оборудовать светильник колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.(Группа "Ласточки" - спальня)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	30.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марта 2020 г.

(квартал, месяц).

Заместитель начальника отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Хашмов Рамзан Сулейманович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.П.

« 13 » марта 2020 г.
Предписание для исполнения получила:

✓ *Сайтлаева Т.Ю.*

Заведующий Сайтлаева Т.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » марта 2020 г.

* - Место и должность государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.